Repère	Désignation	Marque	Code
I1	Interrupteur général	SCHNEIDER	31105
PRF	Parafoudre Autoprotegé	RAYCAP	59A261
D1 à D2	Disjoncteur onduleur	SCHNEIDER	A9N18375
D1 à D2	Bloc différentiel	SCHNEIDER	A9N18543
D3	Disjoncteur PC+WEB	SCHNEIDER	A9P22610
D3	Bloc différentiel	SCHNEIDER	A9Y62625
Pouvoir de coupure :	20kA avec filiation AGCP		



Repère	I1	PRF	D1 à D2	D3	
Désignation	Coupure générale	Parafoudre Autoprotegé	Protection Onduleurs	Protection PC+WEB	

EUTELEC SARL
335 Rue du moulin
60400 CAISNES
Tél: 03 44 09 07 45 Fax : 03 44 09 94 36

AC100KW/2XRPIM50A_TETRA/BAYWARE (760206)

Indice C

Dessiné le : 10/10/2019
Modifié le : 23/05/2023
Par : IT

01

01